

Reetdachbrand

Maßnahmen

- möglichst Reetdachdecker hinzuziehen (siehe Abschnitt [Kontaktdaten/Ansprechpartner](#)):
 - Beratung beim Öffnen des Dachs
 - kann mit Spezialwerkzeug unterstützen
- bei Vollbrand den Einsatzschwerpunkt ggf. auf Riegelstellung / Nachbarschaftsschutz legen!
- ausreichende [Löschwasserversorgung](#) sicherstellen

Brand auf der Außenseite des Dachs

- mit Sprühstrahl löschen, auch von der Dachunterseite aus. Nach Löscherfolg weiter kühlen
- Wenn der Brand die Dachunterseite erreicht hat, auch den Hinterlüftungsbereich des Daches kühlen
Dachhinterlüftung nicht gewaltsam öffnen, wenn der Brand die Dachunterseite noch nicht erreicht hat!
- Dach in einiger Entfernung zur Brandstelle in Form einer „Schneise“ öffnen, um Brandausbreitung zu verhindern
- parallel Kontrolle im Gebäudeinneren

Brand auf der Unterseite des Dachs, Zimmerbrand, etc.

- Innenangriff, Löschangriff unterhalb der Eindeckung und in der Hinterlüftung
- Schaffen einer Wärmeabzugsöffnung
- bei starker Rauchentwicklung (thermischer Aufbereitung) den Bereich sofort [räumen](#), schlagartige Durchzündung droht!
- auch augenscheinlich nicht betroffene Bereiche kontrollieren!

besondere Gefahren

- Temperaturen über 1.500 °C möglich
- schlagartigen Durchzündung möglich
- Absturz der brennenden Reeteindeckung bei Durchbrennen der Bindung
- von außen nicht sichtbare Brandausbreitung innerhalb der Reetdeckung
- Einsturz des Dachstuhls (siehe dazu auch [Dachstuhlbrand](#))
- Funkenflug auf benachbarte, ebenfalls reetgedeckte Dächer

weitere Hinweise

hilfreiche Geräte und Werkzeuge, die an der Einsatzstelle zur Verfügung

stehen sollten

- [Drehleiter](#)
- einfache Werkzeuge, z.B. Seitenschneider, Drahtscheren und Bolzenschneider
- Geräte zum Trennen, z.B. Säbelsäge, Motorsäge und Rettungssäge
- Einreißhaken, Forke, Dunghaken zum Bewegen von losem Reet
- [Wärmebildkamera](#) / Fernthermometer
- Löschlanzen, Fog-Nails

Einsatz von Netzmittel / Schaum

- sinnvoll
 - zur Restablöschung von bereits vom Dach entferntem Reet
 - bei oberflächlich brennendem Reet
 - bei Glimmbränden
- nicht sinnvoll / schädigend
 - bei intakten Reetflächen eines brennenden Objekts
 - zum Schutz benachbarter Objekte

Weblinks

-  [Wikipedia: Reetdach](#)

Kontakt Daten/Ansprechpartner

- <https://www.qualitaetssicherung-reet.de/>: Informationsseite der Reetdachdeckerinnungen
- <http://www.dachdecker-sh.de/>: Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Schleswig-Holstein

Quellenangabe

- [Leitfaden Reetdachbrände - Handlungsanweisung für die Aus- und Fortbildung](#), Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein 2015
- [Taschenkarte Reetdachbrände](#), Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein 2021

Stichwörter

Reetdach, Rohrdach, Schilfdach, Reethaus, Reethus, Reetdachhaus

[Brandeinsätze](#)